



1. 建築設備

- ◆ 展示面積 2,000 m²
- ◆ 天井高 23 m
- ◆ 床仕上げ 人造タイル
- ◆ 床耐荷重 0.36 t/m²
- ◆ アンカーボルト打設 不可(既設フック有り)

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

- ◆ 系統サブ変電所 S24
- ◆ 展示用トランス容量 動力 500 kVA × 1台
電灯 300 kVA × 2台
- ◆ 天井照明 HID灯

3. 通信設備 ※床面電気系ピットより取り出し

- ◆ TV共聴設備取出口 1ヶ所
- ◆ 通信設備取出口 1ヶ所
- ◆ 通信回線 アナログ回線
INS 64、ADSL、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※ご利用の際はご相談ください。

- ◆ 入 力 マルチリモコンを設置することにより可能
- ◆ 一斉放送 各ホールから放送可能

5. 機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数給水圧力	なし	なし
排水用放流先	なし	なし
圧縮空気用取出弁用数および口径	なし	なし
冷却水取出弁用設置数および口径	なし	なし
消火補助散栓用取出数および口径	なし	なし

6. 衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 3ヶ所				女性用 3ヶ所			
	西1側	西2側	通用口脇	計	西1側	西2側	通用口脇	計
大便器(洋式)	4	3	2	9	3	4	6	13
大便器(和式)	1	2	1	4	2	2	1	5
小便器	10	10	6	26	0	0	1	1
洗面器	4	8	3	15	4	6	3	13
身障者用大便器	1	0	0	1	1	0	0	1
ベビーベッド	—	—	—	—	0	0	1	1

7. 空調設備

- ◆ 空調機 10台/ホール
- ◆ 空調能力
 - 冷房能力 4,102 MJ/h 給気量(SA) 240,000 m³/h
 - 外気量(OA) 74,000 m³/h 暖房能力 2,750 MJ/h
 - 還気量(RA) 223,000 m³/h 排気量(EA) 74,000 m³/h
 - 加湿量 350 kg/h

8. 防災設備

- ◆ 屋内消火栓設備 6ヶ所
- ◆ スプリンクラー消火 天井スプリンクラーヘッド設置
- ◆ 火災報知設備
 - ・自動火災報知設備：天井キャットウォーク上に光電式分離型感知器を設置
 - ・火災報知設備：壁面に設置(手動押しボタン式)
- ◆ 排煙設備
 - ・アトリウム上部に排煙窓を設置
- ◆ 消火器 粉末消火器 7台、強化液消火器 6台

9. その他(ホール内設備)

- ◆ 公衆電話コーナー 5ヶ所
- ◆ 飲料自動販売機コーナー 6ヶ所