

平成20年8月3日

株式会社東京ビッグサイト

東京ビッグサイトに置けるエスカレーターでの事故発生について（最終報）

本日、株式会社東京ビッグサイトが運営管理を行っている東京ビッグサイトにおいて、下記の通り館内のエスカレーターでお客様がけがをする事故が発生しました。

負傷された方はもとより、来場された多くの皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1 発生日時

平成20年8月3日（日） 午前10時04分

2 発生場所

東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-21-1）

3 事故内容

西展示場1階から4階に向かう上りエスカレーターが緊急停止し、お客様約50名が転倒した。

お客様10名（男性8名、女性2名）が負傷し、救急車で病院に搬送した。

4 負傷の状況

病院に搬送された負傷者で、入院者はなし。

5 事故原因

調査中

6 今後の対応

東京ビッグサイトにある全てのエスカレーター（38台）については、緊急に点検し、安全が確認されるまでは使用しない。なお、事故を起こした当該機は、原因調査を引き続き行い、適切な対応策を講じる。

7 エスカレーター概要

高さ16メートル 傾斜角度30度

日本オーチス・エレベータ株式会社製 平成8年4月稼働

毎月1回メーカー点検（年12回点検）、最終点検日7月29日

問い合わせ先

株式会社東京ビッグサイト 総務部広報課 福永

電話 03-5530-1113