

TFTビル東館9階 研修室・会議室 電気容量一覧

	床下の ハーネス回路数 【個】	電源タップ数 【個】	ハーネス1回路 (電源タップ1個当たり) の最大容量 【KW】	床下電源全体の 利用可能容量 【KW】	床下電源全体の ブレーカ容量 【A】
901	4	4	1.5 ※電源タップ1個当たり実質1.25KWまで	5	50
902	3	3	1.5	5	50
904	3	3	1.5	5	50
905	3	3	1.5	5	50
906	3～6	5	1.5	10	100
907	3	3	1.5	5	50
908	3	3	1.5 ※電源タップ1個当たり実質0.83KWまで	5	50
909	3	3			
910	2	2	1.5 ※電源タップ1個当たり実質1.25KWまで	5	50
9-F	2	2			
9-A	3	3	1.5	5	50
9-B	3	3	1.5	5	50
9-C	3	3	1.5	5	50
9-E	3	3	1.5 ※電源タップ1個当たり実質1.00KWまで	3	30

※1 908・909は同じ分電盤から電源供給
※電源タップ1個当たり実質0.83KWまで

※2 910・9-Fは同じ分電盤から電源供給
※電源タップ1個当たり実質1.25KWまで

※一つのコンセントから集中して、電気を取らないようご注意ください。

※壁コンセントは清掃用のためご利用を控えていただきますようお願いいたします。(壁コンセントは容量が少なくなっております。)