





1. 建築設備

◆展示面積	2,000 m ²
◆天井高	23 m
◆床仕上げ	人造タイル
◆床耐荷重	0.36 t / m ²
◆アンカーボルト打設	不可(既設フック有り)

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S24
◆展示用トランス容量	動力 500 kVA × 1台 電灯 300 kVA × 2台
◆天井照明	HID灯

3. 通信設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	1ヶ所
◆通信設備取出口	1ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※ご利用の際はご相談ください。

◆入 力	マルチリモコンを設置することにより可能
◆一斉放送	各ホールから放送可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数給水圧力	なし	なし
排水用放流先	なし	なし
圧縮空気用取出弁用数および口径	なし	なし
冷却水取出弁用設置数および口径	なし	なし
消火補助散栓用取出数および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆アトリウム内トイレ数

	男性用 3ヶ所				女性用 3ヶ所			
	西1側	西2側	通用口脇	計	西1側	西2側	通用口脇	計
大便器（洋式）	5(-2)	5(-3)	3	13	4(+2)	5(+3)	6(オ1)	15
大便器（和式）	1	1	1	3	1	1	1	3
小便器	9	10	6	25	1	1	1	3
洗面器	4	8	3	15	4	7	4	15
多目的トイレ	1	0	0	1	1	0	0	1
ベビーベッド	1	1	1	3	1	1	1	3

※西1・2側は間仕切移動により
変更可能

※オ…オストメイト対応便器 内数

7.空調設備

◆空調機	10台／ホール		
◆空調能力	冷房能力	4,102 MJ/h	給気量(SA) 240,000 m³/h
	外気量(OA)	74,000 m³/h	暖房能力 2,750 MJ/h
	還気量(RA)	223,000 m³/h	排気量(EA) 74,000 m³/h
	加湿量	350 kg/h	

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	6ヶ所
◆スプリンクラー消火	天井スプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	・自動火災報知設備：天井キャット ウォーク上に光電式分離型感知器を 設置 ・火災報知設備：壁面に設置（手動 押しボタン式） ・アトリウム上部に排煙窓を設置
◆排煙設備	粉末消火器 7台、強化液消火器 6台
◆消火器	
◆AED（自動体外式除細動器）	1ヶ所

9.その他（ホール内設備）

◆公衆電話コーナー	2ヶ所
◆飲料自動販売機コーナー	6ヶ所